




2009-01-30

Maria Enkvist
Miljöinspektör

För kännedom

Luleå kommun
Tekniska förvaltningen, va



Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Fastighetsbeteckning: Sundom 7:7

Anläggningens namn: Sundoms avloppsreningsverk

Beslut

Miljönämnden beslutar med stöd av miljöbalken kap 26, § 9 och § 21 och med hänvisning till kap 2, § 3 miljöbalken förelägga tekniska nämnden

-att anläggningen ska drivas så att utsläppsvärdena som riktvärde inte överskrider 0,5 mg/l för totalfosfor samt 15 mg/l BOD₇ beräknat som medelvärde för kalenderår.

-att årligen senast den 31 mars lämna in en årsrapport som visar egenkontrollens resultat.

Miljönämnden beslutar meddela att anmälan i övrigt inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.

Detta beslut kan överklagas. Information om hur man överklagar bifogas.

Redogörelse för ärendet

Bakgrund

Tekniska nämnden har inkommit med en anmälan av Sundoms avloppsreningsverk. Verksamheten är anmälningspliktig enligt 90.20 C, detta beslut ersätter miljönämndens beslut daterat 1992-05-21.

Beskrivning av verksamheten

Sundoms avloppsreningsverk är ett mekaniskt kemiskt och biologiskt reningsverk. Verket är dimensionerat för 300 pe. Nuvarande belastning uppgår till 210 pe. Behandlat avloppsvatten leds till yttre Lakaviken, en polerdamm finns som nyttjas vid höga flöden. Närmsta bostadshus ligger ca 150 m från reningsverket. Om det är möjligt lämnas slammet till lokal lantbrukare eller matjordstillverkare annars till Uddebo avloppsreningsverk. Tekniska nämnden föreslår att 0,8 mg/l totalfosfor och 20 mg/l BOD₇ ska gälla för verksamheten, beräknat som medelvärde för kalenderår.



2009-01-30

Ärendets handläggning

Anmälan har översänts till länsstyrelsen som för eventuellt yttrande och som information. Länsstyrelsen konstaterar att området där anläggningen är placerad är av riksintresse för naturvård. I övrigt avstår länsstyrelsen från att lämna synpunkter i ärendet. Miljökontoret inspekterade anläggningen 2008-12-16.

Miljökontorets bedömning

Verksamheten har drivits på fastigheten sedan 1992. Inga dokumenterade klagomål på buller eller lukt finns. Det finns inga skäl att ifrågasätta nuvarande lokalisering av verket. Baserat på årsrapporter från 2005, 2006 och 2007 bedömer miljökontoret att det är rimligt att riktvärdet ligger på 0,5 mg/l för totalfosfor samt 15 mg/l BOD₇ beräknat som medelvärde för kalenderår. Miljökontoret bedömer att verksamheten kan drivas i enlighet med vad som angivits i anmälan samt med de krav som ställts utan att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer.


Maria Enkvist
Miljöinspektör

Bilaga

Hur man överklagar